

Chiarimenti relativi alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 71, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., per l'affidamento della esecuzione dei lavori di riqualifica e potenziamento del 2° Lotto – 1° Stralcio – Tratta B della SPexSS415 "Paullese", inviati attraverso la funzionalità "Comunicazioni della procedura" della piattaforma Sintel entro il termine del 27 luglio 2026 ore 12:00.

QUESITO N. 7:

QUESITO:

Si chiede di chiarire se, ai fini del subcriterio C.3, il mantenimento invariato del pacchetto stradale progettuale debba intendersi riferito anche agli spessori dei singoli strati oppure se sia ammessa una diversa ripartizione degli stessi, fermo restando lo spessore complessivo del pacchetto e il rispetto delle quote progettuali. Si chiede inoltre di confermare se, a parità di spessore del singolo strato, sia consentito proporre una diversa tipologia di miscela.

RISPOSTA N. 7:

Si conferma che il mantenimento invariato del pacchetto stradale progettuale debba intendersi riferito anche agli spessori dei singoli strati. Si conferma inoltre che, a parità di spessore del singolo strato, è consentito proporre una diversa tipologia di miscela.

Milano, 23 luglio 2026

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Giacomo Melis

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82